ООО «ИКСИМ»
171265, Тверская обл., р-н Конаковский, с.п. Старомелковское,
д. Старое Мелково, ул.Центральная, д.6, помещ.1
ИНН – 6949115461 КПП – 694901001

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 00829
Масло трансформаторное XIM ТКП

Номер партии №00829 Масса нетто: 169 кг Дата изготовления: 09.10.2024

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Значения для марки по ТУ 19.20.29-015-56417025-2023	Полученные значения
1	Вязкость кинематическая при 100°С, мм^2/с	ГОСТ 33	Не более 2,6	2,5
2	Вязкость кинематическая при 50°С, мм^2/с	ГОСТ 33	Не более 9	6,9
3	Вязкость кинематическая при 40°С, мм^2/с	ГОСТ 33	Не более 12	9,2
4	Вязкость кинематическая при минус 30 °С, мм^2/с	ГОСТ 33	Не более 800	444*
5	Плотность при 20°С, кг/м^3	ASTM D 1298	Не более 880	823
6	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	ASTM D92	150	189
7	Температура застывания, °С, не выше	ASTM D 97	-45	-51
8	Кислотное число, мг КОН на 1г масла, не более	ASTM D 2896	0,001	0,007
9	Массовая доля воды, мг/кг, не более	ГОСТ Р МЭК 60814	30	13
10	Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	Отсутствие	Отсутствие
11	Содержание серы, %	ASTM D 4294	Не нормируется	Менее 0,002
12	Корродирующее действие на пластину из меди М1К или М-2	ASTM D 130	Выдерживает	Выдерживает*
13	Содержание антиокислительной присадки	ГОСТ Р МЭК 60666	0,25-0,40	0,34*
14	Тангенс угла диэлектрических потерь	ASTM D 924	Не более 0,2	0,05*
15	Стабильность против окисления 155°С, 14ч, 50мл/мин – масса летучих низкомолекулярных кислот – массовая доля осадка – кислотное число окисленного масла	ГОСТ 981	 Не более 0,4 Не более 0,015 Не более 0,1	 Соответствует* Соответствует* Соответствует*
* Показатели по п.п. 4, 12-15 гарантируются технологией производства и определяются при постановке на производство				

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.79273/23 от 12.05.2023, действительна по 10.05.2026

Заключение:

Масло трансформаторное XIM ТКП соответствует требованиям ТУ 19.20.29-015-56417025-2023.

Условия хранения и транспортировки:

Малоопасное вещество (при соблюдении требований безопасности). Хранение и транспортировка по ГОСТ 1510. **Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления.**

Изготовитель: ООО «ИКСИМ»

Дата выдачи паспорта: 09.10.2024. Руководитель ОКК _____ Бородинова Е.Г.

ОТК

Продукция соответствует нормативной документации

ПРИНЯТО И ГОТОВО К ОТГРУЗКЕ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРН 1216900047961 ИНН 6949115461 «ИКСИМ» * ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ *